



РОСПОТРЕБНАДЗОР

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  
(Управление Роспотребнадзора по Архангельской области)

ул. Гайдара, д. 24, г. Архангельск, 163000  
тел.: (8182) 200569; факс: (8182) 652783; http://29.rospotrebnadzor.ru; e-mail: arkh@29rpn.atnet.ru  
ОКПО 75036145; ОГРН 1052901021689; ИНН 2901133673; КПП 290101001

**Предписание №929/пр.**

**должностного лица, уполномоченного осуществлять надзор**

«02» сентября 2019 года

г. Архангельск

Должностным лицом Управления Роспотребнадзора по Архангельской области

*Ведущим специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Колосовой Анной Ивановной*

при осуществлении проверки (рассмотрении результатов проверки)

акта проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица №929/2019 от 02.09.2019 года Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Детский сад компенсирующего вида № 112 «Гвоздичка» (сокращённое название юридического лица по Уставу - МБДОУ Детский сад № 112), расположенного по адресу: 163002, Архангельская область, г. Архангельск, пр. Ленинградский, д. 23, корп. 1, экспертных заключений

(наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя), реквизиты распоряжения о проведении проверки или реквизиты акта проверки (при выдаче предписания по рассмотрению результатов проверки))

выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и в области потребительского рынка, а именно:

**СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:**

п.3.21. На момент проверки на территории детского сада в асфальтном покрытии имеются трещины, выбоины.

п.4.16. Остекление окон выполнено не из цельного стеклопакета: в спальня группы №4 «Маргаритки» (имеется трещина с уличной стороны окна).

п.15.5., п.20.1. В соответствии с экспертным заключением от 12.09.2019 года №Ц-1773/950 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» установлено: в примерном меню для детей, посещающих дошкольное учреждение с 12-ти часовым режимом работы в возрасте от 3 до 7 лет МБДОУ Детский сад № 112, период весна-лето по адресу: 163002, Архангельская область, г. Архангельск, пр. Ленинградский, д. 23, корп.1 допускается включение одноименных блюд в последующие 2 дня, например:

- в 1-ый понедельник в примерном меню на уплотненный полдник предлагается блюдо «Пюре картофельное», тогда как в 1-ую среду в примерном меню на обед так же предлагается блюдо «Пюре картофельное»;

- во 2-ой вторник в примерном меню на обед предлагаются блюда «Шницель рыбный натуральный», «Картофельное пюре», тогда как во 2-ой четверг в примерном меню на обед так же предлагается блюдо «Пюре картофельное», на уплотненный полдник так же предлагается блюдо «Шницель рыбный натуральный».

Не указаны номера технологических карт.

В соответствии с экспертным заключением от 12.09.2019 года №Ц-1774/950 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» установлено: в фактическом меню для детей за период с 22.07.2019 года по 02.08.2019 года допускается включение одноименных блюд в последующие 2 дня, например:

- во вторник 23.07.19г. на обед предлагаются блюда «Шницель рыбный натуральный», «Картофельное пюре», тогда как в четверг 25.07.19г. на обед так же предлагается блюдо «Пюре картофельное», на уплотненный полдник так же предлагается блюдо «Шницель рыбный натуральный»;

- в понедельник 29.07.19г. на уплотненный полдник предлагается блюдо «Пюре картофельное», тогда

*Колосова*

*Сид*

как в среду 31.07.19г. на обед так же предлагается блюдо «Пюре картофельное».  
Не указаны номера технологических карт.

**В соответствии с требованиями СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий» установлено:**

п.3.8. В соответствии с экспертным заключением от 19.08.2019 года №Ц-1873/950 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» установлено: мероприятия, препятствующие миграции грызунов и создающие неблагоприятные условия для их обитания МБДОУ Детский сад №112 по адресу: 163002, Архангельская область, г. Архангельск, пр. Ленинградский, д. 23, корп. 1 и на прилегающей территории не соответствуют санитарным требованиям, а именно: не выполнена герметизация мест прохода коммуникаций с использованием металлической сетки перекрытиях, стенах, ограждениях здания, а именно: имеется отверстие размером ориентировочно 20-30 см. в месте прохождения труб в стене теплового узла. Не проводятся мероприятия по устранению трещин (отверстий) в фундаменте, полах, стенах, потолках в помещениях здания, а именно: имеется отверстие размером ориентировочно 20-30 см. в стене теплового узла, сломана 1 ступенька в крыльце пищеблока. Отсутствует защита материалами, устойчивыми к повреждению грызунами порогов и нижней части дверей запасных выходов из 1 и 4 групп.

**В соответствии с требованиями СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение» установлено:**

п.4.3. В соответствии с экспертным заключением от 19.08.2019 года №Ц-1872/950 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» установлено: не соблюдаются мероприятия, препятствующие проникновению, обитанию, размножению и расселению синантропных членистоногих, а именно: имеется отверстие размером ориентировочно 20-30 см. в месте прохождения труб в стене теплового узла.

---

(нормы законодательства, предусматривающие обязательные требования, нарушения которых выявлены при проверке; описание фактически выявленных нарушений)

На основании изложенного и в соответствии со ст.17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 40 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» **предписываю:**

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению муниципального образования «Город Архангельск» «Детский сад компенсирующего вида № 112 «Гвоздичка» расположенного по адресу: 163002, Архангельская область, г. Архангельск, пр. Ленинградский, д. 23, корп. 1.

---

(сведения о лице, которому выдается предписание, в т.ч. наименование и место нахождения (адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, адрес места жительства; сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе)

**прекратить выявленные нарушения**

**путём выполнения следующих требований:**

**СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:**

1. Устранить дефекты в асфальтовом покрытии на территории детского сада.
2. Выполнить остекление окон из цельного стеклопакета в спальняной группы №4 «Маргаритки».
3. В соответствии с экспертными заключениями от 12.09.2019 года №Ц-1773/950 и от 12.09.2019 года №Ц-1774/950 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» в примерном и фактическом меню не допускать повторение одних и тех же блюд и кулинарных изделий в один и тот же день или последующие два дня. Указать номера технологических карт.
4. В соответствии с экспертным заключением от 19.08.2019 года №Ц-1873/950 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» устранить отверстие размером ориентировочно 20-30 см. в месте прохождения труб в стене теплового узла. Провести мероприятия по устранению трещин (отверстий) в фундаменте, полах, стенах, потолках в помещениях здания, а именно: устранить отверстие размером ориентировочно 20-30 см. в стене теплового узла, сломана 1 ступенька в крыльце пищеблока. Обить пороги и нижние части всех

*Колосова*

*Сид*

- дверей запасных выходов из 1 и 4 групп.
5. В соответствии с экспертным заключением от 19.08.2019 года №Ц-1872/950 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» провести мероприятия препятствующие проникновению, обитанию, размножению и расселению синантропных членистоногих, а именно: устранить отверстие размером ориентировочно 20-30 см. в месте прохождения труб в стене теплового узла.

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушений обязательных требований)


**в срок до «14» сентября 2020 года.**

Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, надлежит представить в Управление Роспотребнадзора по Архангельской области (далее – Управление) в письменном виде **в срок до «15» сентября 2020 года** (дата поступления документов в канцелярию Управления).

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев с момента его получения в Арбитражный суд Архангельской области в соответствии с главой 24 АПК РФ, в случае если оно затрагивает права и законные интересы лица в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, в противном случае – в Октябрьский районный суд г. Архангельска (либо районный суд по месту жительства гражданина) в соответствии с главой 25 ГПК РФ.

Предупреждаю об административной ответственности, предусмотренной ч.1. ст.19.5. КоАП РФ, за невыполнение в установленный срок настоящего предписания.

Должностное лицо  
Ведущий специалист-эксперт  
(должность)

  
(подпись)

Колосова А.И.  
(фамилия, и.о.)

Предписание получил:  
«02» сентября 2019 года  
(дата)



Заведующий МБДОУ Детский сад №112 Стульнева  
Антонина Викторовна

(подпись, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (законного представителя юридического лица))